



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-7103CL0009

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Acciaitubi S.p.A. Via Balicco, 61, I-23900 Lecco (LC)
Vertreiber <i>distributor</i>	Acciaitubi S.p.A. Via Balicco, 61, I-23900 Lecco (LC)
Produktart <i>product category</i>	Stahlrohre: Verzinktes mittelschweres Gewinderohr, nahtlos (7103)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	verzinktes mittelschweres Gewinderohr, nahtlos gezogen
Modell <i>model</i>	nahtloses Stahlrohr "Acciaitubi"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1115129-001 vom 27.08.2024 (TTR) Baumusterprüfung: 600007196 vom 14.01.2010 (TSZ)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10255 (01.07.2007) DIN EN 10240 (01.02.1998) UBA BWGL-Metalle (10.06.2024)



Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

14.01.2030 / 24-1108-WNV

70028-04-A-DE

26.11.2024 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
nahtloses Stahlrohr "Acciaitubi"	Fertigungsgruppe: DN 15 bis DN 100	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
HW-1001DM0161	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	Stahl verzinkt / Acciaitubi/Stahlrohr verzinkt	Acciaitubi S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Abmessungen: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 und DN 100

DVGW